Leistungsbeschreibung für

GIMA-Akustikziegel

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	qm	E.P.	G.P	
1.0	hochschallabsorbierende Lärmschutzwand, als reine Vorsatzschale aus Akustik-Klinkern herstellen, aus Steinen gerade / schräg gelocht, Oberfläche entgratet, (nicht gesägt) Herstellerfirma: Girnghuber GmbH, Ludwig-Girnghuber-Straße 1 84163 Marklkofen, Tel: 08732 - 24-0, Fax 08732 - 24-200 Format: .....(l x h x b) Farbe: ..... Lohn- und Steinanteil	.....	.....	.....	
	Mörtel der Gruppe IIa nach DIN 1053 bzw. ZTV-Lsw 88 oder RLE, bei gleichzeitiger Verwendung zur hohlkehligen Verfugung, nass in nass	.....	.....	.....	
	Verankerung in V4A-Stahl, ∅ 4 mm, gem. DIN 1053 (5 Stk/qm) mit auszuggeprüften Dübelankern (Fischer o.ä.), L = Konstruktionstiefe + 50 mm. Die Anordnung der Anker erfolgt alle 50 cm horizontal und vertikal. Sie werden in der Stoßfuge, mittig des Steines, 90° aufgebogen. In diese aufgebogenen Anker wird ein Schlitzband eingelegt, Abm: 200/20/1,5 mm, V4A-Stahl / vzkt., sodass die sog. Armierung im Mörtel verlegt ist.	.....	.....	.....	
	Mineralfaserplatte, 110 kg/cbm (z.B.: Rockwool RP-I 10 SE), ev. schwarz kaschiert, d = 40 mm	.....	.....	.....	
				_____	
	Gesamtpreis			==========	